



Fundusze Europejskie
Wiedza Edukacja Rozwój



Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

PN/1/D/2016

SPZLA/DZP/RJEA/2016

Katowice, dnia 24 czerwca 2016r.

Wszyscy Wykonawcy zainteresowani udziałem w postępowaniu

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetarg nieograniczony na dostawę dźwigu I montaż dźwigu elektrycznego z napędem bezreduktorowym - sprawa PN/1/D/2016 Numer ogłoszenia: 88209 - 2016; data zamieszczenia: 15.06.2016 oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia. Numer ogłoszenia: 99683 - 2016; data zamieszczenia: 22.06.2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający przekazuje Państwu treść pytań, jakie zostały złożone w przedmiotowym postępowaniu oraz treść udzielonej odpowiedzi.

Pytanie 1. Treść: Na wizji lokalnej nie było możliwości zweryfikowania czy linia zasilająca dźwig został wykonana przez Generalnego Wykonawcę Państwa Ośrodka. Zwracamy się z prośbą o sprawdzenie czy ją położył. A jeśli nie ma takiej możliwości prosimy o określenie odległości w metrach pomiędzy rozdzielnią a otworem drzwiowym szachtu na najwyższej kondygnacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że nie jest wykonane zasilanie dźwigu. Odległość pomiędzy rozdzielnią a otworem drzwiowym szachtu na najwyższej kondygnacji wynosi 55 mb.

Podpis Zamawiającego

NZOZ Szpital Geriatryczny
im. Jana Pawła II w Katowicach
DIREKTOR
Dr med. Jarosław Derejczyk